

**Informace o kvalitě vody pro :**

**MěU Benátky n.J.,OU Sedlec,OU Zdětín, OU Mečeříž**

odběrová místa: Benátky – Průmyslová zona GSP, ul. Bendů nábytek Narozma, dolní pásmo ZŠ, Husova 60, Pražská 120, Jiráskova hasiči, Mělnická 71, Zdětín - potraviny, čp.134, Sedlec – čp.61, čp.5, Dražice - strojárna, Kbel – ZS, Mečeříž – čp.165  
za rok 2008

| ukazatel     | jednotka | rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 |          |
|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| konduktivita | mS/m     | 79,1 – 90,1   | 125             | MH       |
| pH           |          | 7,0 – 7,4     | 6,5 – 9,5       | MH       |
| KNK 4.5      | mmol/l   | 4,9 – 5,7     |                 |          |
| amonné ionty | mg/l     | <0,05         | 0,5             | MH       |
| dusitany     | mg/l     | <0,010        | 0,5             | NMH      |
| dusičnany    | mg/l     | 12,0 – 19,0   | 50              | NMH      |
| chloridy     | mg/l     | 39,0 – 46,3   | 100             | MH       |
| železo       | mg/l     | <0,02 – 0,18  | 0,2             | MH       |
| CHSK Mn      | mg/l     | <0,50 – 0,83  | 3,0             | MH       |
| Suma Ca a Mg | mmol/l   | 3,6 – 4,7     | 2 – 3,5         | doporuč. |
| vápník       | mg/l     | 130,9 - 166   | 40 – 80         | doporuč. |
| hořčík       | mg/l     | 7,5 – 18,1    | 20 – 30         | doporuč. |
| mangan       | mg/l     | <0,030        | 0,05            | MH       |
| sířany       | mg/l     | 101 - 171     | 250             | MH       |

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Ing. Michaela Hanzlíková,v.r.  
vedoucí Centrálních laboratoří

**VYVĚŠENO**

06-02-2009

  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**BENÁTKY NAD JIZEROU**  
okres Mladá Boleslav 1

**SEJMUTO**

23-02-2009