



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/04398/2011-VÚP/T
 Č.j.: MěÚ BnJ/05955/2011/VÚP
 Vyřizuje: Lenka Tichá
 Telefon: 32 6375 330
 E-mail: ticha@benatky.cz
 Fax: 326 316 608
 Benátky nad Jizerou, dne 25.10.2011

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 12.8.2011 podala společnost

MERHAUT, s.r.o., IČ 25635891, Pražská č.p. 614, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I,

*kteřou zastupuje Ing. Jan Vodvářka, nar. 19.1.1980, Janáčkovo nábřeží č.p. 5, 150 00 Praha 5,
 a Ondřej Machaň, nar. 29.5.1974, Dittrichova č.p. 7, 120 00 Praha 2,*

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává

- I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

„cukrárna Benátky nad Jizerou“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 133/6 (ostatní plocha), parc. č. 133/8 (ostatní plocha), parc. č. 133/31 (ostatní plocha), parc. č. 133/79 (ostatní plocha), parc. č. 133/82 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Benátky.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba objektů cukrárny, kryté plochy sezení a stání kol, vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky plynu a přípojky O₂ bude umístěna na pozemcích parc. č. 133/6, parc. č. 133/8, parc. č. 133/31, parc. č. 133/79, parc. č. 133/82 v katastrálním území Staré Benátky v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje situační výkres C.2 současného stavu území v měřítku 1 : 250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb:
 - stavba objektu cukrárny bude na pozemku parc. č. 133/82 umístěna:
 - od společné hranice s pozemkem parc. č. 133/6 bude severní obvodová stěna nadzemní části vzdálena nejdále 0,97 m (od obvodové stěny stávajícího objektu pekárny s prodejny 3,8 m)
 - spodní část ramene rampy bude nejbližší od společné hranice s pozemkem parc. č. 133/6 vzdálena 0,20 m
 - obvodová stěna nadzemní části směrem do ulice Pražská (JV fasáda) bude od společné hranice s pozemkem parc. č. 133/6 vzdálena 3,30 m

- boční (západní) obvodová stěna nadzemní části bude od společné hranice s pozemkem parc. č. 133/6 umístěna 3,76 m
 - boční (východní) obvodová stěna nadzemní části bude umístěna na společné hranici s pozemkem parc. č. 133/6 svojí předstupující částí rampy
 - stavba objektu kryté plochy sezení a stání kol bude na pozemcích parc. č. 133/79 a 133/8 umístěna:
 - od společné hranice s pozemkem st. p. 935 (obvodová stěna objektu pekárny s prodejny) bude okraj střechy objektu vzdálen 3,8 m
 - západní a východní okraj střechy objektu bude lícovat společnou hranici s pozemkem parc. č. 133/6
 - jihovýchodní okraj střechy objektu bude probíhat rovnoběžně se společnou hranicí s pozemkem parc. č. 133/6 (chodník) ve vzdálenosti 3,25 m od hranice
 - vzdálenost okraje střechy objektu od obvodové stěny stávající stavby pekárny s prodejny bude 5,59 m
 - stavba přípojky vody HDPE 63 SDR11 napojené na veřejný rozvod bude umístěna na pozemcích parc. č. 133/6 a parc. č. 133/82
 - stavba přípojky kanalizace DN 150 v délce 5,8 m napojené na veřejný rozvod včetně revizní šachty bude umístěna na pozemcích parc. č. 133/31 a 133/6
 - stavba STL plynovodního řádu PE d63 v délce 30,61 m bude umístěna na pozemku parc. č. 133/31 a stavba STL přípojky PE 32 v délce 3,0 m bude umístěna na pozemcích parc. č. 133/31, 133/6 a 133/82.
2. Stavba objektu cukrárny bude lichoběžníkového tvaru, jednopodlažní, vyzdvižena 3 žlb nosnými sloupy 1,6 m nad upraveným terénem. Přístup do objektu bude prostřednictvím rampy.
 3. Úroveň podlahy užitného podlaží objektu cukrárny bude ve výšce + 2,4 m nad stávajícím terénem.
 4. Střecha objektu cukrárny bude plochá.
 5. Celková výška objektu cukrárny bude + 5,85 m.
 6. Vytápění objektu cukrárny bude etážové plynovým kotlem a případně doplňkovým zdrojem - teplovzdušným vytápěním klimatizačními jednotkami.
 7. Objekt cukrárny bude nasvětlen svítidly umístěnými v terénu pod objektem.
 8. Základní hmotou objektu cukrárny bude beton v bílé povrchové úpravě a sklo, finální vrstvou fasády bude částečně shrnovací a částečně pevný systém v provedení z perforované plachtoviny.
 9. Objekt kryté plochy sezení a stání kol bude lichoběžníkového tvaru, částečně krytý deskou - plochou střechou na deseti sloupech. Střecha - deska tloušťky 0,25 m ve výšce +3,0 nad stávajícím terénem (celková výška 3,25 m).
 10. Od chodníku podél pozemku parc. č. 133/6 (ul. Pražská) a podél přístřešku i objektu cukrárny bude vytvořen ochranný terénní val. Výška valu bude stanovena po dohodě s architektem města.
 11. Dešťové vody z obou objektů budou svedeny do retenční nádrže umístěné pod objektem cukrárny a částečně do kanalizační přípojky.
 12. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků parc. č. 133/79, 133/82, 133/6, 133/8, 133/7 pro zařízení staveniště tak, jak je zakresleno na situačním výkresu E.2 v měř. 1 : 250. Staveniště bude oploceno.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků:

Námítky nebyly uplatněny.

- IV. a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„cukrárna Benátky nad Jizerou“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 133/6 (ostatní plocha), parc. č. 133/8 (ostatní plocha), parc. č. 133/31 (ostatní plocha), parc. č. 133/79 (ostatní plocha), parc. č. 133/82 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Benátky.

Stavba obsahuje:

- SO 01 objekt cukrárny - 1. etapa
- SO 02 krytá plocha sezení a stání kol - 2. etapa
- SO 03 vodovodní přípojka
- SO 04 přípojka splaškové a dešťové kanalizace
- SO 05 přípojka plyn
- SO 06 přípojka O2

Dispozice cukrárny:

Venkovní rampa, vnitřní rampa, hlavní prostor, terasa, pult, WC zádveří, WC ženy imobilní, WC muži, šatna zaměstnanci, WC zaměstnanci, sklad mycí část, výroba zmrzliny, chodba, tech. prostor, odpad.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z dubna 2011, kterou vypracoval Atelier Machaň, Pecina, Vodvářka, Terronská 64, Praha 6, zodpovědný projektant ing. Luboš Rainiš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby dle plánu kontrolních prohlídek (součást dokladové části):
 - a) výkopové práce, odhalení základové spáry
 - b) základové konstrukce objektu, připojení na veřejné sítě – provedení jednotlivých přípojek
 - c) hrubé nosné konstrukce
 - d) kompletační práce exteriér, rozvody médií v objektu
 - e) kompletační práce interiér, provedení a vyhodnocení zkoušek požadovaných zvláštními právními předpisy.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení investora. Název, IČO a sídlo stavebního podnikatele sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. V průběhu provádění stavby budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanoviscích:
 - a) RWE Distribuční služby, s.r.o., pracoviště ROSS Mladá Boleslav, ze dne 25.8.2011 zn. 3821/11/175
Při vlastní realizaci stavby plynárenského zařízení dodržet tyto podmínky:
 1. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 736005, TP G 702 01, TPG 702 04 a technickým požadavkem provozování distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento interní přepis je k dispozici na <http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/>.
 2. Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.rwe-gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 3. Propojovací práce na plynovod smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu (ocel, plast) a prováděné činnosti. V případě, že plynárenské zařízení nebude zhotoveno organizací certifikovanou pro činnosti na plynárenském zařízení, v souladu s TPG 923 01, má provozovatel distribuční soustavy právo tuto stavbu nepřipojit k distribuční soustavě.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Tento interní předpis je k dispozici na <http://www.rwe.cz/cs/ds/ds-dokumentace-siti/>. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí, viz kontaktní informace na <http://www.rwe.cz/cs/ds/>.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 905 01 v rozsahu směrnice RWE DS (Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu).
7. V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou plynárenského zařízení dotčeným pozemkům uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, a to ve prospěch provozovatele distribuční soustavy. Dále musí být doložena smlouva o budoucí smlouvě kupní/nájemní, která byla uzavřena mezi investorem a provozovatelem distribuční soustavy.
8. Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat vlastní stavbu plynárenského zařízení!

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum, (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bariérových a motorových nářadí.
- 7) Okryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu

plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 35 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (č.j.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) Plynárenské zařízení bude zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- b) Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města – oddělení památkové péče, ze dne 4.5.2011 č.j. OStRM/30040/2011:
- Před prováděním zemních prací (i pro inženýrské objekty) je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10 (tel. 274 814 463, e-mail: paha@uappsc.cz).
- c) Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 6.5.2011 č.j. ŽP-336-2870/2011:
1. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
 2. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
- d) Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha 10, ze dne 25.2.2011 zn. 541/2011:
- Podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.
- 1) Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 - 2) Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
 - 3) Ohlášení všech zemních prací včetně přípravy staveniště tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
 - 4) Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního souhlasu.
- e) VUSS Praha ze dne 24.2.2011 č.j. 1847/47158-ÚP/2011-7103/44:
- Nebude-li stavba zahájena v době platnosti stanoviska (do 24.2.2013) nebo dojde-li ke změnám umístění rozsahu nebo výšce stavby (v případě nadzemních staveb), musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána.

f) Technických služeb Benátky nad Jizerou ze dne 12.4.2011:

V místě zamýšlené výstavby cukrárny na parcelách č. 133/82, 133/79, 133/79 v katastrálním území Staré Benátky se nachází na hranici se sousedním pozemkem vedení veřejného osvětlení (v chodníku) ve správě Technických služeb města Benátky nad Jizerou.

g) Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Praha 1, ze dne 28.4.2011 zn. 53/11 Fo:

- 1) Zvonek u vstupu na rampu určený vozíčkářům k přivolání služby musí být v dosahu z bezbariérové plochy.
- 2) Podél obvodových hran terasy a prosklených stěn, bude zábradlí se zarážkou pro slepecké hole.
- 3) Spodní část prosklených dveří musí být chráněna proti mechanickému poškození vozíkem (viz bod 1.1.5 přílohy 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
- 4) Podesta rampy smí mít sklon pouze v jednom směru, a to do 2 %.
- 5) Parkovací stání, která budou vyhrazena dopravním prostředkům imobilních osob a osob doprovázející děti, musí být plošně dimenzována a ve sklonech podle bodů 1.1.4., 1.1.4 přílohy č. 2 vyhlášky. Předmětná parkovací stání a bezbariérová komunikace mezi stáními a rampou nelze dláždit zatravnovacími ani vegetačními tvárnici.

h) VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 4.4.2011 zn. 1042/11/Ho:

Vodovodní přípojka

Bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 63 a to litinovým navrtávacím pasem na stávající uliční řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí.

Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku a zpětné klapky a bude umístěna ve venkovní šachtě umístěné max. 1,0 m /min. 1,5 m od místa napojení za hranici pozemku investora. Šachta bude provedena jako betonová monolitická nebo plastová (vyztužená nebo obetonovaná) a nepropustná. Minimální vnitřní rozměr šachty musí být 900 x 1200 mm, kruhová o průměru 1200 mm nebo ovální 900 x 1200 mm. Světlá výška (bez vstupního komínku) musí být min. 1250 mm. Může být použita šachta o průměru 1000 mm, světlá výška (bez vstupního komínku) 1500 mm (pouze betonová). Vstupní otvor musí být nejméně 600 x 600 mm, krytý patřičným poklopem (hmotnost poklopu max. 20 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová v manipulačním prostoru šachty oplastovaná stupadla kramlová nebo ocelový žebřík. Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu. Bilance vody sociální 2.11 l/s a vody požární 1.1 l/s akceptujeme. Jako měření bude osazen vodoměr 1"Qn = 10 m3/hod.

Kanalizační přípojka

Bude provedena z potrubí KT 150 a napojí se na veřejnou kanalizaci ve stávající šachtě max. 50 cm nad jejím dnem, přesah potrubí přípojky do šachty max. 5 cm.

Před zahrnutím potrubí přípojky a místa napojení do šachty přizvat k provedení revize (p. Kuhn, tel. 326376229; 191 mkuhn@vakmb.cz).

Dešťové vody z objektu budou částečně svedeny do kanalizační přípojky a částečně zachycovány v retenční nádrži a používány k závlivce zeleně. Do přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat hodnotám kanalizačního řádu. Přípojka bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí podle ČSN 73 6005. Samotnou realizaci přípojek je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu:

- vodovodní přípojka provoz VaK v Benátkách nad Jizerou (p. Částečka, tel. 326 362 004, 362 020)
- kanalizační přípojka provoz VaK v Mladé Boleslavi – Podlázkách (p. Kuhn, tel. 326 376 229, 191 mkuhn@vakmb.cz).

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být s naší a.s. uzavřena smlouva o dodávce vody, a to před osazením vodoměru, a o odvádění odpadních vod, před zahájením vypouštění odpadních vod. Tyto smlouvy budou uzavřeny ba odd. odbytu – pí. Dostálová, tel. 326 3766 142.

ch) ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.3.2011 zn. 1033190356 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny č. 4120667883 ze dne 5.4.2011: