



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/02722/2012-VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/02841/2012/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 27.4.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje K.Uhlíř s.r.o., IČ 47539399, Havlíčkova č.p. 894, 250 88 Čelákovice**

(dále jen "stavebník") dne 23.4.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

**Hlavenec - NN, kNN, parc.č. 149/1, J. Štěpař
stavební úpravy vedení nn**

na pozemcích parc. č. 154/12 (orná půda)

parc. č. 160/7 (ostatní plocha)

p. p. k. 154 v katastrálním území Hlavenec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- SO 01 - kabelové vedení NN
- SO 02 - demontáž venkovního vedení NN

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

7. června 2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných před domem čp. 111 v Hlavenci

(u odbočky do areálu bývalého zemědělského družstva).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod; v ostatní dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,

na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání (§87 odst. 2 stavebního zákona).

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlízí, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU
STAVEBNÍ ÚŘAD

Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Příloha:

- kopie situačního výkresu

Obdrží:

účastníci územního řízení a stavebního řízení (dodejky)

K.Uhlíř s.r.o., IDDS: qgiesbe

sídlo: Havlíčkova č.p. 894, 250 88 Čelákovice na základě plné moci od ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Ludmila Rezková, Hlavenec č.p. 1, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Ing. Ludmila Sýkorová, Pražská č.p. 897/42, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav 1

HF Trade s.r.o., IDDS: mqj5ddt

sídlo: Hlavenec č.p. 158, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Zdeněk Hnát, Chotěšovská č.p. 700/7, Letňany, 190 00 Praha 9

Ing. Jaromír Fic, Hlavenec č.p. 75, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Obec Hlavenec, IDDS: uvuarx5

sídlo: Hlavenec č.p. 82, Hlavenec, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., Letenská č.p. 4, Malá Strana, 118 01 Praha

ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (87 odst. 1)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: **02-05-2012**

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav 1

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou a Obecního úřadu Hlavenec. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Detašované pracoviště, odbor územního rozvoje a památkové péče, IDDS: c5hb7xy

sídlo: nám. Republiky č.p. 3, 110 00 Praha 1

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení a sejmутí písemnosti:

Městský úřad Benátky nad Jizerou (k vyvěšení)

Obecní úřad Hlavenec (k vyvěšení)

Spis SÚ

Legenda:

- Nová SPI100
- Nové AIfe
- Nový AYKY
- Nový lb
- Nové svodiče přepětí
- Nové uzemnění
- Stávající kabelové vedení
- Stávající venkovní vedení NN
- Stávající venkovní vedení VN
- Stávající betonové sloupce NN
- Stávající betonové sloupce VN
- Demontované venkovní vedení + podpěrný bod svod
- Demontovaná SPI100
- Stávající dvousloupová TS
- Stávající SS100
- Rozhraní ploch
- Hranice budov
- Plot
- Hranice parcel
- Spojka NN
- Uzemnění
- Parcely dotčené stavbou
- Železná chránička

160/2

3-20,5 m/3 kN

Směr 160/8 stávající kabel AYKY-J 4x35mm², který na svém konci TS bude naspojován

160/16

VB pro poemek 160/7 bude jen na spojkou a nepřesáhne 2m, která bude označena ball markerem

Demontáž stávajícího venkovního vedení NN, SPI100 a jednoho podpěrného bodu s vyzbrojením. Také svod AYKY-J 4x25mm² do SPI100 na dvousloupové TS

Nový sloup 9/15/220 nová SPI100

tráva

PK154

Nový AYKY-J 4x35mm²

PK154

160/5

Stávající kabel NN AYKY-J 4x35mm² bude naspojován na nové KNN

MB_6014/Hlavenec\300536(MB) - ZD

129

Nový sloup 9/15/220

Ø600 nebo 600x600

platnost vyřádkování je 1 rok

Podpis:

12.3.2012



ČEZ Distribuce, a.s.

Registrační číslo 405 49 Dvůr

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na zařízení distribuční soustavy

