



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/03098/2018/VÚP/T
Č.j.: MěÚ BnJ/00230/2019/VÚP
Vyřizuje: Lenka Tichá
Telefon: 32 6375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Benátky nad Jizerou, dne 24.1.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.5.2018 podal

Karel Hora, nar. 18.1.1990, Sedlec č.p. 33, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"RD Hora, Sedlec"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 817 (ostatní plocha), parc. č. 547/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou.

Stavba obsahuje:

- rodinný dům o 1 b.j.
- žumpa
- zpevněné plochy
- vsakovací galerie
- přípojka elektřiny
- přípojka vodovodu
- překládka SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „RD Hora Sedlec“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb:

Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou na společné hranici se sousedním pozemkem st. p. 80 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou, nejbližší 3,0 m od společné hranice s pozemkem veřejné komunikace parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou, 2,78 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 1/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou a nejbližší 0,7 m od obvodové stěny sousedního rodinného domu č.p. 78.

2. Stavba rodinného domu bude nepodsklepená, přízemní, s obytným podkrovím, střechou sedlovou, výška hřebene střechy od podlahy přízemí +/- 0,00 bude 8,0 m, půdorysný rozměr 6,3 x 12,45 m, vytápění el. přímotopné podlahové v kombinaci s krbovými kamny.
3. Stavba žumpy o objemu 10,5 m³ bude umístěna v severní části pozemku parc. č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou nejbližší 1,0 m od sousedního rodinného domu č.p. 78.
4. Stavba zpevněných ploch z betonové nebo přírodní dlažby bude umístěna v severní části pozemku parc. č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou.
5. Stavba vsakovací galerie z 9 flexibilních vsakovacích tunelů bude umístěna na pozemku parc. č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou podél společné hranice s pozemkem veřejné komunikace.
6. Stavba přípojky elektřiny umístěná na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou v délce 12,4 m bude svedena zemním kabelem z pojistkové skříně SP100 na stávajícím sloupu NN ČEZ Distribuce a. s., do elektroměr. rozvaděče v pilíři.
7. Stavba přípojky vodovodu HDPE 100 SDR 11 D32 z veřejného vodovodního řádu v délce 8,9 m bude umístěna na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba „RD Hora Sedlec“ na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jiří Král, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Červený, ČKA 02733 z 23.8.2017; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu závěrečnou fázi výstavby pro kontrolní prohlídku stavby.
4. Stavba bude dokončena do 1.8.2020.
5. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí Ing. Vladimír Marhan, ČKAIT 0006086, Brodce nad Jizerou č.p. 318.
6. Stavba vsakovací galerie bude provedena v souladu s hydrogeologickým průzkumem zpracovaným RNDr. Jindřichem Kvapilem, geologem, z 16.10.2018.
7. Během provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích:
 - a) Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 31.12.2018 zn. 5743/2018:

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče je podmínkou realizace stavby respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

 - 1) Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz).
 - 2) Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba týden před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
 - 3) Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný archeologický výzkum provedený odbornou organizací. V případě pozitivního zjištění archeologických situací je nutné uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 - 4) Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.
 - b) České telekomunikační infrastruktury, a. s. Praha 3 ze dne 29.8.2018 č.j. 688794/18:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká

telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření ze dne 29.8.2018 č.j. 688794/18:

- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložit kabelové vedení do chrániček. Založit rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložit tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládat podélné obrubníky ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Pro uzavření smlouvy o realizaci překládky SEK kontaktovat oddělení výstavby sítě: Šulc Jan 724227906 jan.sulc@cetin.cz.
 - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK uzavřít smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- c) ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 13.8.2018 zn. 1099798563/2016 a přílohy č. 1 smlouvy 17_SOP_01_4121333153:

Stávající venkovní vedení NN 0,4 kV včetně podpěrných bodů musí být plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pro připojení zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce a. s. dle specifikace - rozpojovací skříň R4/SR502; hranice vlastnictví: pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni; spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od DS: pojistky v rozpojovací a jističí skříni; napěťová hodnota: 0,4 kV(NN); způsob připojení: 3 (počet fází); hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B; charakter odběru: T 4.

Žadatel provede nutné úpravy na své náklady v rozsahu: Provést výměnu stávajícího hlavního jističe za hodnotu 3x25 A + úpravu elektroměrového rozvaděče pro tarifní měření (elektrické vytápění) dle platných připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a. s. Nutno dodržet selektivitu předřazeného jističího prvku (pojistky) v pojistkové skříni včetně dodržení odpovídající dimenze přírodního vedení – HDV dle platných ČSN a PNE.

Umístění měřícího zařízení: v oplocení; přístupnost měřícího zařízení: přístupné; typ měření: C; odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS. Nově budované zařízení a elektrická instalace a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny.

- d) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Mladá Boleslav ze dne 12.4.2018 zn. 964/18/Ko:

Na pozemek je přivedena přípojka vody. Je však sdružená s objektem č. p. 88. Část vodovodní přípojky pro č.p. 79 bude zrušena, pro RD č.p. 88 musí zůstat zachována. Před realizací stavby objednat vytyčení vodovodního řádu u provozu VaK – vodovod v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz).

Vodovodní přípojka

Bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D32 a to litinovým navrtávacím pasem na stávající uliční řas LT 80 s osazení litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí. Bude použito PE tyčí, které budou svařované elektrotvarovkami. Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku, zpětné klapky a osazena v objektu na zdi – zádveří (max. 2 m za lícem obvodové zdi, 0,20 m – 1,2 m nad podlahou, volně přístupná. Vodoměr musí být chráněn proti mrazu! Prostup potrubí základy a podlahou musí být skrz chráničku. Chránička musí mít průměr min. 50 mm. Na potrubí budou osazeny gumové nebo plastové distanční manžety, které zajistí, aby nedošlo ke kontaktu chráničky a potrubí. U prostupu podlahou v úrovni hydroizolace bude osazena mezi potrubím a chráničkou těsnicí manžeta, která zajistí kompaktnost hydroizolace a zabrání pronikání zemní vlhkosti. Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411. Uložit síť v zemi podle ČSN 73 6005, křížení kolmo.

Samotnou realizaci přípojky a montážní práce na přemístění vodoměru nutno po obdržení povolení a uzavření smlouvy s Vodovody a kanalizací Mladá Boleslav, a. s. dohodnout s provozem vodovodů v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz). Před zahrnutím přípojky, místa napojení na řad, přizvat k revizi VaK Mladá Boleslav, a. s. Vzhledem k technickým parametrům vodovodu nelze vodovod použít jako požární ve smyslu ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karel Hora, nar. 18.1.1990, Sedlec č.p. 33, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Odůvodnění:

Dne 2.5.2018 podal žadatel Karel Hora, Sedlec č.p. 33, 294 71 Benátky nad Jizerou 1 žádost o vydání společného povolení na stavbu „RD Hora Sedlec“ na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 14.6.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Na žádost žadatele byla lhůta k doplnění prodloužena usnesením ze dne 23.10.2018. Žádost byla doplněna dne 27.11.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože se jedná o záměr umísťovaný v území, ve kterém není vydán územní plán, stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.1.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno zahájení společného řízení jednotlivě, veřejnosti veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou od 4.12.2018 do 19.12.2018. Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Bylo zjištěno, že se jedná o specifický pozemek malého rozsahu v centrální části obce. Umístění rodinného domu a dalších staveb a zařízení souvisejících s užíváním rodinného domu je řešeno s ohledem na charakter zástavby v souladu s ust. § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Velikost předmětného pozemku neumožňuje splnit poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch k celkové výměře pozemku a je proto řešeno podle § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Ústav archeologické památkové péče Praha 10 ze dne 28.2.2018 zn. 975/2018 a ze dne 31.12.2018 zn. 5743/2018
- MO – ČR SNM Praha ze dne 8.8.2018 č.j. ÚP-497/201-955-2018
- ČEZ Distribuce, a. s. Mělník ze dne 13.8.2018 zn. 1099798563/1016
- smlouva ČEZ Distribuce, a. s. č. 17_SOP_01_4121333153
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha 3 ze dne 15.2.2018 č.j. 539005 a ze dne 29.8.2018 č.j. 688794/18
- Vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 12.4.2018 zn. 964/18/Ko
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu ze dne 8.4.2018 č.j. 13230/2018/SÚ/STFO
- obec Sedlec ze dne 30.11.2017
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav ze dne 20.11.2017 č.j. KHSSC 61719/2017

Žadatel doložil tyto podklady:

- projektovou dokumentaci z 23.8.2017 vyhotovenou Ing. arch. Jiřím Králem
- „Hydrogeologický průzkum vsakování srážkových vod na pozemku parc. č. 817 k.ú. Sedlec“ z října 2018 vyhotovený RNDr. Jindřichem Kvapilem – EasyGeo Mladá Boleslav.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Sedlec, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Miroslav Herclík

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl zaplacen dne 24.1.2019.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

28. 01. 2019

Vyvěšeno dne:

13. 02. 2019

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou a Obecního úřadu Sedlec.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Karel Hora, Sedlec č.p. 33, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Miroslav Herclík, Kbel č.p. 29, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

obec Sedlec, IDDS: xwka7vw

sídlo: Sedlec č.p. 90, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín 2, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10

Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e

sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34 Mladá Boleslav

ČR - MO SNM, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05 P.O.BOX 45

veřejnost (veřejná vyhláška)

spis SÚ

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Obecní úřad Sedlec, Sedlec č.p. 90, 294 71 Benátky nad Jizerou 1